

Zapotrzebowanie na moc

Strumień przyjęty przy obliczeniach zapotrzebowania na moc cieplną zgodnie z normą PN-EN 12831 „Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego”:

Lp.	Pomieszczenia	Liczba pomieszczeń	Kubatura netto	Współ Cr	Norma m ³ /h lub wym/h	Strumień powietrza wentylacyjnego m ³ /h
-	-	szt.	m ³			m ³ /h
Przed modernizacją						
1	Pomieszczenia ogrzewane	-	16526,20	1,00	2	33 052,4
Razem pomieszczenia ogrzewane						
Po modernizacji						
1	Pomieszczenia ogrzewane	-	16526,20	1,00	2	33 052,4
Razem pomieszczenia ogrzewane						
						33 052,4