

L.dz.DT/2723/11/2015
Nr wn.922/Kd/2015

2015-11-17
26031
L.dz.
podpis
znak sprawy

Wołomin, dnia 13.11.2015

WARUNKI TECHNICZNE

na odprowadzenie ścieków deszczowych z ul. Teligi na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Lipińskiej w Wołominie.

Inwestor: Gmina Wołomin

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin

Dział Techniczny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie przy ul. Granicznej 1 poniżej przedkłada warunki techniczne na odprowadzenie ścieków deszczowych z ul. Teligi na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Lipińskiej w Wołominie:

- Ze względu na istniejącą infrastrukturę techniczną w ulicy Teligi brak jest miejsca na wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej. W celu odprowadzania ścieków deszczowych z terenu w/w ulicy należy dokonać jej poszerzenia o teren przyległych działek prywatnych, a następnie wybudować dwa odcinki sieci kanalizacji deszczowej:
- Ø300 PP, $i_{\min}=3\text{‰}$, $L_{ca}=220,0$ m na odcinku od istniejącej komory na sieci kanalizacji deszczowej Ø1000 bet. w ul. Teligi do wysokości dz. ew. nr 190 obr. 24 i zakończyć studnią Ø1200 bet.
- Ø300 PP, $i_{\min}=3\text{‰}$, $L_{ca}=75,0$ m na odcinku od istniejącej sieci kanalizacji deszczowej Ø300 PP w ul. Lipińskiej do wysokości dz. ew. nr 191 obr. 24 i zakończyć studnią Ø1200 bet.
- Ścieki deszczowe z powierzchni ulic należy odprowadzić poprzez wpusty uliczne z osadnikiem Ø500 betonowym $H=0,95$ m i przykanaliki Ø200 PP.

Uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej:

- studnie Ø1,2 m betonowe,
- przewody Ø300 PP, Ø200 PP.

Opłata za odprowadzanie ścieków deszczowych z powierzchni utwardzonych wg obowiązujących przepisów oraz taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Wołomin.

W związku z powyższym należy:

- Na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy sporządzić plan sytuacyjny projektowanej/ych sieci przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w zakresie sieci i przyłączy wodociągowych/kanalizacyjnych.
- W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi w terenie sieciami uzbrojenia terenu należy złożyć do Starosty Powiatowego w Wołominie wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania sieci.
- Opracować projekt budowlany sieci (osoba posiadająca uprawnienia) w 5 egzemplarzach i pod względem technicznym należy uzgodnić w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wołominie ul. Graniczna 1.
- Wejście w grunty osób fizycznych i prawnych oraz wszystkie wymagane decyzje i pozwolenia uzgodnić z odpowiednimi organami.
- Przed przystąpieniem do robót uprawniony Wykonawca pobierze dziennik robót w PWiK Sp. z o. o. w Wołominie.
- Warunki uzgodnienia tracą ważność po upływie 36 miesięcy od daty ich wydania.

Sporządził: Michał Sawicki, Piotr Dębski, Dział Techniczny

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Jankowski

PREZES ZARZĄDU

Łukasz Solis