



Wołomin, dnia 29 maja 2018 roku

Samodzielne Stanowiska
ds. Zamówień Publicznych
Urząd Miejski w Wołominie
UL. OGRODOWA 4, 05 – 200 WOŁOMIN
TEL. 763-30-71 FAX. 763-30-66

ZP.271.37.2018

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dotyczy: budowy drogi gminnej ulicy Długiej w Duczkach na odcinku od ul. Lipowej do działki ew. 76/4 obręb Duczki 03 wraz z budową odwodnienia oraz budowa linii oświetlenia ulicznego na odcinku od działki 356 obręb Duczki 02 do działki ew. 76/4 obręb Duczki 03, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Długiej w Duczkach”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Z 2017 r. 1579 z póź. zm.) Zamawiający – Gmina Wołomin przekazuje treść zapytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Czy realizowana inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodnie z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo, dotyczące odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia.

Odpowiedź:

Oprawy dobrano na podstawie obliczeń wykonanych przy pomocy programu Dialux.

Pytanie nr 2:

Proszę dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowane, a nie zostały podane. Normy na słupy i oświetlenie jakie? Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich oraz swobodę poruszania się wszystkim uczestnikom ruchu, nowych norm: PN-EN 13201-2:2016-03, PN-EN 60698-1, PN-EN 60598-2-3, PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3. Czy wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz polskie, wynikające z art. 4 ust. 3 TUE oraz art. 7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawie Prawa własności przemysłowej z zakresu własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E Normy: Ustawy.

Urząd Miejski w Wołominie ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin.

tel. (22) 763 30 00, fax. (22) 763 30 66, www.wolomin.org, e-mail: um@wolomin.org, NIP: 125-13-33-722, REGON: 013269640

Odpowiedź:

Oświetlenie zostało zaprojektowane wg wszystkich obowiązujących norm i zapewnia bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu.

Pytanie nr 3:

Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkowania: EN 60598-1_EN 60598-2. W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa: Badania na zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego.

Odpowiedź:

Oprawy, które będą zastosowane powinny posiadać wszystkie certyfikaty bezpieczeństwa wymagane dla sprzętu elektrycznego.

Pytanie nr 4:

Brak jest opisów ogólnych lampy i uchwytu mocowań, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny, dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej.

Odpowiedź:

W dokumentacji projektowej zawarto wszystkie informacje dotyczące opraw niezbędne do przygotowania oferty. Zastosowane oprawy powinny być równoważne z tymi na których przeprowadzono dobór oświetlenia tzn.:

1. zasilanie 230V $\pm$ 10% 50-60Hz,
2. ochrona przepięciowa 10kV, 10 kVA,
3. regulacja kąta nachylenia oprawy 0° – 15° z regulacją min. max co 2,5°,
4. korpus oprawy wykonany z aluminium (odlew wysokociśnieniowy aluminium),
5. stopień ochrony min. IP66,
6. stopień odporności na uderzenia IK08,
7. kolor wg RAL (zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego) wg dokumentacji RAL 7040 (szary),
8. $\phi \geq 7700$ lm,
9. ULOR 0%,
10. CRI > 70%
11. utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100000 h,
12. *należy przedstawić źródłowe pliki obliczeniowe pozwalające wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych.*

Z up. Burmistrza

Edyta Zbieć
Zastępca Burmistrza