



Wołomin, dnia 01.06.2018 r.

Samodzielne Stanowiska ds.
Zamówień Publicznych
Urząd Miejski w Wołominie
UL. OGRODOWA 4, 05 – 200 WOŁOMIN
TEL. 22 763-30-71 FAX. 22 763-30-66

ZP.271.39.2018

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE I MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **BUDOWA ULICY DWORSKIEJ NA ODCINKU MIĘDZY UL. KOLONIA GRÓDEK I ALEJĄ NIEPODLEGŁOŚCI W ZAKRESIE BRANŻY DROGOWEJ, SANITARNEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „BUDOWA UL. DWORSKIEJ W WOŁOMINIE**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., 1579 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Wołomin przekazuje treść zapytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami :

Brak jest jasnych i czytelnych opisów do wyceny jak i możliwości obliczeń do pracy przy projektach oświetlenia ozdobnego parkowego ulicznego, jeśli jest to oświetlenie LED to proszę wpisać że LED lub Sodowe i wpisać wszystkie obowiązujące normy, które obowiązują do lamp jak ich wysięgników i uchwyty, które powinny zawierać rzetelny opis. Wiadomo, że nowe technologie są droższe, brak podania rzetelnego opisu jest celowym działaniem na szkodę zlecającego, jak i firm które chcą składać oferty.

W ramach budowy ulicy Dworskiej należy wykonać wymianę istniejących sodowych lamp na lampy LED. Powyższe należy wykonać zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami.

Pytanie 1

Czy realizowana inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodnie z klasami oświetleni dróg M2, M3, M6 które zapewnia bezpieczeństwo, dołączenie odpowiednich obliczeń do zamówienia.

Odpowiedź:

Oprawy oświetleniowe LED należy dobrać dla odpowiedniej klasy oświetlenia dróg, na podstawie wykonanych przez Wykonawcę obliczeń. Przedmiotowe obliczenia będą stanowiły element dokumentacji powykonawczej.

Pytanie 2

Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowanie, a nie zostały podane. Normy na słupy wysięgniki i oświetlenie jakie?

Obowiązujące normy oświetleni drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich, oraz swobodę poruszania się wszystkim uczestnikom ruchu.

Nowych norm: PN-EN 13201-2:2016-03, PN-EN60698-1, PN-EN60598-2-3, PN-EN55015, PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3.

Czy wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikające z art. 4 ust. 3 TUE oraz art. 7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawie Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E Normy: Ustawy.

Odpowiedź:

Urząd Miejski w Wołominie ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin.

tel. (22) 763 30 00, fax. (22) 763 30 66, www.wolomin.org, e-mail: um@wolomin.org, NIP: 125-13-33-722, REGON: 013269640

Oświetlenie wraz z wymaganiem wyposażeniem należy wykonać wg wszystkich powszechnie obowiązujących norm w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu.

Pytanie 3

Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkownika: - EN 60598-1 EN 60598-2. W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa: Badania na zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego.

Odpowiedź:

Zastosowane oprawy oświetleniowe powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami i normami oraz powinny posiadać wszelkie certyfikaty bezpieczeństwa wymagane dla sprzętu elektrycznego.

Pytanie 4

Brak jest opisów ogólnych lampy i uchwyty mocowań, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny, dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej.

Odpowiedź:

Zastosowane oprawy powinny charakteryzować się n/w parametrami:


1. zasilanie 230V $\pm$ 10% 50-60Hz,
2. ochrona przepięciowa 10kV, 10 kVA,
3. regulacja kąta nachylenia oprawy 0° – 15° z regulacją min. max co $2,5^{\circ}$,
4. korpus oprawy wykonany z aluminium (odlew wysokociśnieniowy aluminium),
5. stopień ochrony min. IP66,
6. stopień odporności na uderzenia IK08,
7. kolor wg RAL (zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego) wg dokumentacji RAL 7040 (szary),
8. $\phi \geq 7700$ lm,
9. ULOR 0%,
10. CRI > 70%
11. utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100000 h,
12. należy przedstawić źródłowe pliki obliczeniowe pozwalające wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.:Dz. U. z 2017 r., 1579 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Wołomin informuje, że dokonuje modyfikacji w zakresie :

- W formularzu OFERTA – załącznik 1 do SIWZ jako pkt 10 dodaje się :

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

W załączeniu poprawiony formularz OFERTA

Z up. Burmistrza

Robert Makowski
Zastępca Burmistrza