



Wołomin, dnia 29.02.2020 r.

Samodzielne Stanowiska ds.
Zamówień Publicznych
Urząd Miejski w Wołominie
UL. OGRODOWA 4, 05 – 200 WOŁOMIN
TEL. 22 763-30-71 FAX. 22 763-30-66

ZP.271.1.2020

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**PRZEBUDOWĘ ULICY KOLEJOWEJ W WOŁOMINIE NA ODCINKU OD UL. SASINA DO PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO PRZY UL. SIKORSKIEGO POLEGAJĄCĄ NA BUDOWIE CHODNIKA, CIĄGU PIESZO – ROWEROWEGO, DROGI DOJAZDOWEJ ORAZ PRZEBUDOWIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO**, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „**ZAGOSPODAROWANIE TERENU GMINY WOŁOMIN WZDŁUŻ MODERNIZOWANEJ LINII KOLEJOWEJ – BUDOWA CIĄGU PIESZO – ROWEROWEGO W UL. KOLEJOWEJ W WOŁOMINIE NA ODCINKU OD UL. SASINA DO PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO PRZY UL. SIKORSKIEGO**”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.:Dz. U. z 2019 r., 1843 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Wołomin przekazuje treść zapytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dział D-10.01.01 – przebudowa sieci elektroenergetycznych NN – sieć oświetleniowa punk 2.3.3 Oprawy oświetleniowe jest napisane „Zastosowane oprawy oświetleniowe np. typu STYLAGE firmy Schreder” natomiast w projekcie wykonawczym rysunek Plan Projektowanych urządzeń nr rysunku EL-01 w legendzie opisane są typy opraw jako oprawy:

Oprawa LED typ 1 – AMPERA MINI 16 LED 500mA NW 5118 26W,

Oprawa LED typ 2 – AMPERA MINI 16 LED 700mA NW 5118 36W,

Oprawa LED typ 3 – AMPERA MINI 24 LED 700mA NW 5118 55W.

Prosimy o informację jaki typ, rodzaj opraw oświetleniowych należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Oświetlenie ul. Kolejowej zostało dobrane na podstawie opraw oświetleniowych typu AMPERA MINI. W celu realizacji inwestycji należy wykorzystać oprawy o parametrach równoważnych do wykorzystywanych w obliczeniach fotometrycznych.

Pytanie 2:

Zwracamy się z prośbą o dołączenie do projektu elektrycznego rysunku z widokiem sylwetki projektowanych słupów i wysięgników oświetleniowych.

Odpowiedź:

W załączeniu zamieszczamy widok sylwetki słupa i wysięgnika.

Pytanie 3:

Zwracamy się z prośbą o dołączenie do projektu elektrycznego rysunku z widokiem projektowanych opraw oświetleniowych (opis techniczny dział 5.3 projektowane oprawy oświetleniowe „Wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej”).

Odpowiedź:

Widok opraw oświetleniowych zgodnie z załączoną odpowiedzią do Pytania 1.

Pytanie 4:

Zwracamy się z prośbą o dołączenie do dokumentacji aktualnych warunków przyłączeniowych wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. (warunki przyłączenia dołączone do dokumentacji są ważne 2 lata od daty ich wydania 29.03.2017).

Odpowiedź:

Warunki techniczne były wydane na etapie prowadzenia prac projektowych projektu budowlanego. Na ich podstawie dokonano zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę (bez sprzeciwu organu), i uzgodniono projekt wykonawczy z PGE Dystrybucja S.A. Podpisana została umowa pomiędzy Gminą Wołomin a PGE Dystrybucja S.A. o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego.

Pytanie 5:

Zwracamy się z prośbą o dołączenie do projektu elektrycznego obliczeń oświetleniowych.

Odpowiedź:

W załączeniu zamieszczamy obliczenia.

Pytanie 6:

Zwracamy się z prośbą o dołączenie do projektu elektrycznego szczegółowego opisu projektowanych słupów oświetleniowych (kolor malowania, czy dół słupa ma być zabezpieczony elastomerem, jeżeli tak to do jakiej wysokości, grubość blachy, itp.).

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 5.2 opisu technicznego oświetlenie zaprojektowano na słupach prostych cylindrycznych ze stali ocynkowanej o wysokości 7 m. Słupy należy posadzić na fundamentach prefabrykowanych. Standardowo grubość ściany słupa $t = 3$ mm. Słupy są zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie. Projekt nie zakładał malowania słupów.

Z up. Burmistrza
Dariusz Szynalski
ZASTĘPCA BURMISTRZA