

Wołomin, dnia 31 marca 2014 r.

Zamawiający:

GMINA WOŁOMIN

ul. Ogrodowa 4

05 – 200 Wołomin

Nr postępowania: ZZP.271.12.2014

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Wołominie.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytania dotyczącego specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie:

Proszę o podanie specyfikacji materiałowej, wymiarów, rodzaju farby jaką należy pomalować profile gzymsowe i parapetowe, przeznaczone do zamontowania na elewacji zgodnie z pozycjami nr: 32, 46 i 89 oraz zamieszczenie rysunku.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że budynek nie figuruje w rejestrze zabytków, nie jest też objęty ochroną konserwatorską.

Załącza się przykładowe fotografie elewacji przewidzianych do remontu celem zobrazowania istniejących gzymsów.

Oczekuje się odtworzenia podobnych elementów celem zachowania charakteru elewacji sprzed remontu.

Gzymsy należy wykonać przez oklejenie lub naklejenie styropianu elewacyjnego na ścianę budynku i pokryć w sposób przewidziany dla tynków.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza

Grzegorz Mickiewicz
Zastępca Burmistrza