

Wołomin, dnia 22 kwietnia 2014 r.

Zamawiający:

GMINA WOŁOMIN

ul. Ogrodowa 4

05 – 200 Wołomin

Nr postępowania: ZZP.271.19.2014

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Remont elewacji budynku Przedszkola nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie”**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie postępowania o udzielanie zamówień publicznych [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.10.2010 r.] zwracamy się z prośbą o podanie kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację ww. zamówienia.

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że tylko 1 drzwi wejściowe do budynku podlegają wymianie [wszystkie są w bardzo złym stanie technicznym.].

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 86 ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy, kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, podaje się bezpośrednio przed otwarciem ofert.

Zamawiający potwierdza, że wymianie podlegają tylko 1 drzwi wejściowe do budynku.

Pytanie 2:

Proszę o podanie grubości ziarna tynku silikonowego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć tynk silikonowy "baranek" o uziarnieniu 1 mm.

Pytanie 3:

Proszę o podanie parametrów technicznych oraz zamieszczenie rysunku drzwi przeznaczonych do wymiany.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymiary drzwi z pcv to: 1,65 x 2,35m, kolor profilu - biały, szkło bezpieczne P2 - dane wg przedmiaru robót; Inwestor nie stawia szczególnych wymagań w stosunku do drzwi, orientacyjny wygląd drzwi zamieszczono na fotografiach - w załączniku.

Pytanie 4:

Proszę o podanie parametrów technicznych płytek ceramicznych, które należy przykleić, ponieważ w

projekcie widnieje tylko zapis, iż nowe płytki mają być podobne do istniejących.

Odpowiedź:

Zamawiający podaje parametry płytek - wg przedmiaru robót oraz STWiOR: płytki z kamienia sztucznego, barwione w masie, wymiary: 30 x 30 cm, gr. 1 cm, antypoślizgowe, krawędzie schodów - ryflowane, kolorystyka: jasnoszara .

Z poważaniem
Z up. Burmistrza

Grzegorz Mickiewicz
Zastępca Burmistrza