

4.9 Obliczenia mocy systemu grzewczego i rocznego zużycia energii na ciepło

Tabela przedstawiająca obliczeniową moc systemu grzewczego

Obliczeniowa moc systemu grzewczego	MW	0,3761
Roczne zużycie energii na ciepło na potrzeby co	GJ/rok	1 749,11
Ogólna sprawność systemu	%	70,22
Obniżenie nocne	%	100,00
Obniżenie tygodniowe	%	100,00
Roczne zużycie energii na ciepło na potrzeby CO z uwzględnieniem sprawności systemu i przerwami w ogrzewaniu	GJ/rok	2 490,76

4.10 Roczny koszt ogrzewania

Ceny ogrzewania budynku wg stawek lokalnego dostawcy ciepła z podatkiem VAT z dnia sporządzenia audytu.

Oz*	zł/GJ	46,78
Om**	zł/MW/mc	9 671,77
Ab	zł/mc	0,00
Obliczeniowa moc ciepła systemu grzewczego	MW	0,38
Roczne zużycie energii na ciepło na potrzeby CO z uwzględnieniem sprawności systemu i przerwami w ogrzewaniu	GJ/rok	2 490,76
Roczna opłata zmienna	zł/rok	116 509,94
Roczna opłata stała	zł/rok	43 645,42
Roczna opłata abonamentowa	zł/rok	0,00
Roczny koszt ogrzewania w sezonie standardowym	zł/rok	160 155,37
*) - opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii		
**) - stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii		

4.11 Roczny koszt przygotowania ciepłej wody

Ceny przygotowania ciepłej wody wg stawki lokalnego dostawcy ciepła z podatkiem VAT z dnia sporządzenia audytu.

Oz*	zł/GJ	46,78
Om**	zł/mc	9 671,77
Ab ₀	zł/mc	0,00
Obliczeniowa moc ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej	MW	0,03
Roczne zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej	GJ/rok	220,40
Roczna opłata zmienna	zł/rok	10 309,56
Roczna opłata stała	zł/rok	3 834,05
Roczna opłata abonamentowa	zł/rok	0,00
Roczny koszt przygotowania ciepłej wody	zł/rok	14 143,61
*) - opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii		
**) - stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii		

4.12 Roczny koszt ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej

Roczny koszt ogrzewania w sezonie standardowym	zł/rok	160 155,37
--	--------	------------