



Wołomin, dnia 22.05.2018 roku

Samodzielne Stanowiska ds.
Zamówień Publicznych
Urząd Miejski w Wołominie
UL. OGRODOWA 4, 05 – 200 WOŁOMIN
TEL. 22 763-30-71 FAX. 22 763-30-66

ZP.271.30.2018

MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W WOŁOMINIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY SZKOLE NR 7 W WOŁOMINIE”**”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.:Dz. U. z 2017 r., 1579 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Wołomin informuje, że dokonuje modyfikacji w zakresie :

I. Opisu przedmiotu zamówienia – Dokumentacja projektowa– Załącznik nr 1A do SIWZ :

- 1) sufit podwieszany w pomieszczeniu 0/17 na poziomie parteru na wysokości 3,00m. Należy zastosować sufit opisany jak dla „pomieszczeń pozostałych”.
- 2) Zaprojektowana wykładzina ścienna (strona A30-A31 opisu technicznego architektury) winna być wysokości 2m a nie jak zapisano 1,55.
- 3) zmiana parametrów w stolarence zewnętrznej na parametry jak poniżej: szklenie od strony południowej i zachodniej: pakiet szybowy 6/16/44.2 szkło laminowane bezpieczne o parametrach nie gorszych niż:
 - przepuszczalność światła – $L_t = 61,7 \%$
 - odbicie światła zewnętrznego – $L_r \text{ (zew.)} = 14,4 \%$
 - całkowita przepuszczalność energii słonecznej – $g = 33,5 \%$
 - współczynnik przenikania ciepła – $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
 - klasa antywłamaniowości - P2A
 - izolacyjność akustyczna – $R_w = 40 \text{ dB}$
- szklenie od strony północnej i wschodniej: pakiet szybowy 6/16/44.2 szkło laminowane bezpieczne o parametrach nie gorszych niż:
 - przepuszczalność światła – $L_t = 74,3 \%$
 - odbicie światła zewnętrznego – $L_r \text{ (zew.)} = 17,3 \%$
 - całkowita przepuszczalność energii słonecznej – $g = 51,3 \%$
 - współczynnik przenikania ciepła – $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
 - klasa antywłamaniowości - P2A
 - izolacyjność akustyczna – $R_w = 40 \text{ dB}$.

II. Opisu przedmiotu zamówienia -Przedmiar na roboty budowlane- Załącznik 1B do SIWZ , **zmiana dot. poz. 141 i 145 (w załączeniu zmodyfikowany przedmiar)**

III. Zapisów SIWZ

- pkt: 10.12, 11.1, 11.2 jest:

10.12 Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej wg poniższego wzoru:

Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin

„BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W WOŁOMINIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ

WOŁOMINIE”. – ZP.271.30.2018 .”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 25.05.2018r, godz. 10:30

W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

11.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Urząd Miejski, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, stanowiska podawcze – pkt informacyjny nr 1,2,3 (parter) do dnia 25.05.2018 r. do godz. 10:00.

11.2 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego – Urząd Miejski, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, pok. nr 106 w dniu 25.05.2018 r. o godz. 10:30.

poprawiono na:

10.12 Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej wg poniższego wzoru:

Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin

„BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W WOŁOMINIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY SZKOLE NR 7 W WOŁOMINIE”. – ZP.271.30.2018 .”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 1.06.2018r, godz. 10:30

W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

11.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Urząd Miejski, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, stanowiska podawcze – pkt informacyjny nr 1,2,3 (parter) do dnia 1.06.2018 r. do godz. 10:00.

11.2 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego – Urząd Miejski, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, pok. nr 106 w dniu 1.06.2018 r. o godz. 10:30.

Z up. Burmistrza

Edyta Zbieć
Zastępca Burmistrza