Do oświetlenia ewakuacyjnego należy zastosować wyłącznie oprawy posiadające certyfikat dopuszczenia CNBOP.



Numer obwodu	01	02	03	04	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Nazwa odbioru	Zasilanie z szafy licznikowej	Kontrola napięcia	Ochronnik przepięciowy typ 2	Rezerwa	Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne komunikacja	Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie podstawowe	Rezerwa	Gniazda porządkowe	Gniazda pom. 1.5	Gniazda pom. 1.7 1.8, 1.9	Gniazda pom. 1.7 KOMPUTERY	Gniazda pom. 1.11 1.12, 1.13	Gniazda KOMPUTERY 1.11	Gniazda KOMPUTERY 1.11	Gniazda stanowiska krawieckie	SZAFA RACK	Rezerwa	NAWIETRZNIKI	NAWIETRZNIKI	WENTYLATOR
Moc zainstalowana [kW]		–	–	–	0,1	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	–	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,6	–	0,9	0,6	0,9

TEMAT:	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH LOKALI UŻYTKOWYCH 31B i 31C W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. MIESZKA I/1 W WOŁOMINIE WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I OBSŁUGĄ KOMUNIKACYJNĄ	TYTUŁ RYSUNKU:	SCHEMAT ROZDZIELNICY TE	BRANŻA:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ADRES:	05-200 WOŁOMIN DZIAŁKA NR 108/10 OBRĘB 25	PROJEKTANT:	tech. Jan Bogdziewicz upr. bud. 83/94/Gw	NR. RYS.:	ARKUSZ:
INWESTOR:	GMINA WOŁOMIN UL. OGRODOWA 4 05-200 WOŁOMIN	SPRAWDZAJĄCY:	tech. Zbigniew Kamiński upr. bud. Nr 91/87/GW	E-4	1/1
DATA:	GRUDZIEŃ 2017				