


Do oświetlenia, ewakuacyjnego należy zastosować wyłączenie oprowy  
posiadające  
Certyfikat dopuszczenia CNBDP.



Numer obwodu	01	02	03	04	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Nazwa odbioru	Zasilanie z szafy licznikowej	Kontrola napięcia	Ochronnik przepięciowy typ 2	Rezerwa	Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne komunikacja	Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie podstawowe	Rezerwa	Gniazda portowe	Gniazda soniforaty	Gniazda pom. 1,3	Gniazda pom. 1,3 KOMPUTER	Gniazda pom. 1,3 kuchnia	Gniazda pom. 1,14, 1,15, 1,16	Gniazda pom. 1,25 1,26	Gniazda pom. 1,27 1,28	Gniazda pom. 1,3 KOMPUTER	Gniazda pom. 1,3 kuchnia	NAWENTRZNIKI + WENTYLATOR	Płyta indukcyjna	Zmieszarka mikrolodowa
Moc zainstalowana [kW]	-	-	-	-	0,1	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,6	2,0	0,9	7,4	1,3

TEMAT:	PRZEBUDOWA I INSTALACJA ELEKTROINSTALACJI W ODDZIALE 318.130.1. WYKONANIE WŁAŚCIWIE ZMIAN SPOSÓB UŻYTKOWANIA NA WYKONANIE WŁAŚCIWIE ZMIAN SPOSÓB UŻYTKOWANIA NA TECHNICZNA OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA	TYTUŁ RYSUNKU:	SCHEMAT ROZDZIELNICZY	BRANŻA:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ADRES:	05-200 WOLCZYN DZIAŁKA NR 108/10 OBRĘB 25	PROJEKTANT:	tech. Jan Bogdziewicz upr. bud. 83/94/Gw	NR. RYS.:	ARKUSZ:
INWESTOR:	GRMA WOLCZYN UL. OGRÓDOWA 4 05-200 WOLCZYN	SPRAWDZAJĄCY:	tech. Zbigniew Karpiński upr. bud. Nr 91/87/GW	E-3	1/1
DATA:	GRUDZIEŃ 2017				