

L.dz.DT/456 /02/2014
Nr.wn. 94/W-Ks/2014

Urząd Miejski Wołomin
Kancelaria Ogólna
WPŁYNĘŁO

2014-02-20

L.dz. ilość zał.
podpis
znak sprawy

Wołomin, dnia 20.02.2014

**Gmina Wołomin
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wołomin**

dotyczy: pisma znak WRG.271.8.8.2013 z dnia 14.02.2014 w sprawie aktualizacji warunków technicznych Nr Wn. 558/W-Ks-Kd/2011 L.dz.DT/1654/07/2011 z dnia 12.07.2011 o zaopatrzeniu w wodę oraz informacji o możliwości odprowadzenia ścieków socjalno-bytowych i deszczowych z projektowanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Czarnej, zlokalizowanej przy ul. Witosa na dz. ew. nr 3/2 obr. 04 w Czarnej.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wołominie ul. Graniczna 1, poniżej przedkłada warunki techniczne, dotyczące możliwości zaopatrzenia w wodę oraz informację, dotyczącą możliwości odprowadzenia ścieków socjalno-bytowych i deszczowych z projektowanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Czarnej na dz. ew. nr 3/2 obr. 04:

W celu zaopatrzenia w wodę projektowanej sali gimnastycznej można wykorzystać istniejącą wewnętrzną instalację wodociagową, zlokalizowaną za zestawem wodomierza głównego. W przypadku, jeżeli istniejące przyłącze wodociagowe koliduje z projektowaną salą gimnastyczną, należy je przebudować przewodem Ø63 PE na n/w warunkach:

- Na mapie do celów projektowych w 2 egzemplarzach uzgodnić trasę przebudowy przyłącza w Powiatowym Wydziale Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wołomin ul. Powstańców 8 przez uprawnionego geodetę.
- Odcinek istniejącego przyłącza wodociagowego, przebiegający pod projektowanym budynkiem należy odciąć i poprowadzić nową trasą przewodem Ø63PE. Przebudowę przyłącza wodociagowego należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Istniejący zestaw wodomierza głównego należy zdemontować i przenieść w nowe miejsce pod nadzorem PWiK.
Zestaw wodomierza głównego powinien być umieszczony w piwnicy w budynku lub na parterze, w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamrażaniem oraz dostępem osób niepowołanych, podejście pod wodomierz wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Montażu zestawu wodomierza głównego dokonuje nieodpłatnie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wołominie.
- W zależności od konieczności uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia budowy wykonać przewidzianą prawem odpowiednią ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej na przebudowę przyłącza (osoba posiadająca uprawnienia)
- Projekt techniczny na przebudowę przyłącza pod względem technicznym należy uzgodnić w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wołomin ul. Graniczna1.
- Wejście w grunty osób fizycznych i prawnych uzgodnić z właścicielami gruntów
- Zgłosić na piśmie o przystąpieniu do robót do PWiK Sp. z o.o. lub do Starostwa Powiatu Wołomińskiego.
- Przed przystąpieniem do robót uprawniony Wykonawca pobierze dziennik robót w PWiK Sp. z o. o. w Wołominie
- Wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą
- Po dokonaniu przeglądu, w obecności przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy oraz Przedstawiciela PWiK Sp. z o. o. zostanie spisany protokół ostatecznego odbioru przyłącza wody

- Niniejsze warunki techniczne na przebudowę przyłącza wodociągowego zachowują ważność przez okres 36 miesięcy od daty ich wydania

W celu odprowadzenia ścieków socjalno-bytowych z w/w sali sportowej należy wybudować:

- W ul. Witosa, Radzymińskiej i Piłsudskiego sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości $L_{ca}=1200,0$ m, sieć kanalizacji tłocznej o łącznej długości $L_{ca}=1050,0$ m oraz dwie przepompownie ścieków: P.3.2 oraz P.10.1 wraz z odgałęzieniem do granicy dz. ew. nr 3/2 obr. 04 w Czarnej- zgodnie z „Koncepcją sieci kanalizacji sanitarnej dla Miasta i Gminy Wołomin” (CEWOK Sp. z o.o. 2004 r.);
- Przyłącze kanalizacji sanitarnej w granicach dz. ew. nr 3/2 obr. 04 w Czarnej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Witosa w Czarnej na odcinku przyległym do w/w działki przewidziana jest do realizacji od czerwca 2014 do czerwca 2015 r.

Do czasu wybudowania w/w urządzeń, brak jest możliwości odprowadzenia ścieków socjalno-bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej z w/w projektowanej sali gimnastycznej, zlokalizowanej na dz. ew. nr 3/2 obr. 04 w Czarnej.

Sporządził:
Piotr Dębski
Dział Techniczny



CZŁONEK ZARZĄDU
Wojciech Jankowski

PREZES ZARZĄDU
Paweł Solis