

Wołomin, dnia 28 marca 2014 r.

Zamawiający:

GMINA WOŁOMIN

ul. Ogrodowa 4

05 – 200 Wołomin

Nr postępowania: ZZP.271.12.2014

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Wołominie.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Proszę o podanie parametrów technicznych styropianu jaki należy zastosować do dociepleń, ponieważ w dokumentacji są rozbieżne informacje.

Odpowiedź:

Do wykonania ocieplenia ścian należy użyć następujących rodzajów styropianu:

1. styropian do ocieplenia części podziemnej - XPS gr. 8 cm,
2. styropian do ocieplenia części nadziemnej - EPS gr. 10 cm,
3. styropian do ocieplenia ościeży (występują tylko w części nadziemnej) - EPS gr. 3 cm,

co zgodne jest z zapisami w dokumentacji projektowej (opis techniczny i opinia o modernizacji) oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót: Bezspoinowe Systemy Ocieplania Ścian Budynków.

Pytanie 2:

Czy do oferty należy załączyć kosztorys? Jeżeli tak to w jakiej formie (uproszczony czy szczegółowy?)

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 13 SIWZ dot. opisu sposobu obliczenia ceny, cenę oferty należy obliczyć metodą kalkulacji szczegółowej przy zachowaniu warunków określonych w ppkt. 13.7 i 13.8, a zatem do oferty należy załączyć kosztorys opracowany metodą kalkulacji szczegółowej.

Pytanie 3:

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 188 poz. 1154) oraz z wydanym przez Urząd Zamówień Publicznych „komentarzem do ustawy Prawo Zamówień Publicznych” pod redakcją Tomasza

Czajkowskiego (wyd. III z 2007 r.) w odniesieniu do art. 96 zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujawnienie wartości szacunkowej netto na w/w zadanie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż obowiązującym rozporządzeniem w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r.

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona na kwotę 717 921,96 zł netto.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza

Grzegorz Mickiewicz
Zastępca Burmistrza