

Wołomin, dnia 18 kwietnia 2014 r.

Zamawiający:

GMINA WOŁOMIN

ul. Ogrodowa 4

05 – 200 Wołomin

Nr postępowania: ZZP.271.18.2014

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Budowę ulicy Rolnej na odcinku od wysokości działki ewid. nr 74/1 do wysokości działek ewid. nr 93 i 30/8 obręb 04 Nowe Lipiny wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od istniejącej studni kanalizacji deszczowej na wysokości działki ewid. nr 2/1 obręb 04 Nowe Lipiny do wysokości działek ewid. nr 93 i 30/8 obręb 04 Nowe Lipiny.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytania dotyczącego specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie:

W związku z zaprojektowanym kanałem deszczowym, projekt zwraca uwagę na występowanie wysokiego poziomu wód gruntowych, co powoduje konieczność wykonania robót odwodnieniowych wykopów. W przedstawionym kosztorysie brak jest pozycji zawierających elementy odwodnienia wykopów. Zwracamy się z prośbą o dopisanie odpowiedniej pozycji w przedmiarze robót.

Zaprojektowana studnia, do której włączony został kanał deszczowy, wykazana na planie sytuacyjnym jako istniejąca nie wykazuje odbiornika – w związku z powyższym, czy będzie możliwe i ewentualnie gdzie odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający załącza poprawiony przedmiar tj. Załącznik 1B do SIWZ.

Rozliczenie prac nastąpi na podstawie dziennika pompowań prowadzonego przez Wykonawcę po akceptacji Inspektora Nadzoru. Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie L.dz.DT/751/04/2013 z dnia 18.04.2013 r., w ul. Rolnej zaprojektowano sieć kanalizacji deszczowej $\phi 400$ na odcinku od istniejącej studni kanalizacji deszczowej $\phi 600$ na wysokości dz. ew. nr 2/1 i 65/1. W związku z powyższym istnieje możliwość odprowadzenia pompowanej wody do istniejącej kanalizacji deszczowej i sukcesywnie budowanej kanalizacji deszczowej. Zgodę do wprowadzenia pompowanej wody do sieci kanalizacji deszczowej lub alternatywnego odbiornika Wykonawca zobowiązany jest uzyskać u gestora sieci.

Z poważaniem
Z up. Burmistrza

Grzegorz Mickiewicz
Zastępca Burmistrza